

調達件名：情報提供等記録開示システム用データセンターの借入等（意見）

項	頁番号	行番号	項目	種別	意見	理由	回答	仕様書修正
1	24	8	3.5.3	4	<p>（2）各データセンターの機器設置スペースと、運用拠点及びオペレーションルームの間のデータセンター構内LAN用のメディアコンバータも合わせて調達すること。 本システムの機器等の借入及び保守の調達仕様書にも調達対象に含まれておりませんので、明示頂いた方がよいと思います。</p>	<p>データセンター構内LAN用のメディアコンバータの調達区分は、案件によって異なる事が多いため、事前に明示する事によって調達漏れを防ぐ事が出来る。</p>	<p>ご指摘のとおり修正します。</p>	○
2	24	23	3.5.3	4	<p>（7） 停電時において自家発電機からの電力供給が可能なこと。 運用拠点ならびにオペレーションルームで使用される電力量を記載いただいたほうがよいと思います。</p>	<p>本番用センターにおいては、相当数の什器、ハーフラックを導入すると記載があり、事前に想定なさっている電力量を把握させていただきたいため。</p>	<p>3.5.3(7)に「なお、運用拠点及びオペレーションルームで使用される電力量の想定については、閲覧資料に「情報提供等記録開示システムに係る機器等の借入及び保守」の調達仕様書を参照し、試算すること。」と追加するとともに閲覧資料に当該調達仕様書を追加するよう修正します。当該資料より、運用拠点及びオペレーションルームに設置する機器等を確認し、必要な電力量を試算してください。</p>	○