

項	頁番号	行番号	項目	種別	意見	理由	回答
1	P.17	41	詳細仕様 1.データセンター(ホスティング) 詳細仕様 (2)サイト構成 2)ファイアウォール	2	仕様追加:「ファイアウォール機能、SSLアクセラレータ機能のほかにWAF機能を統合でき、1筐体で両機能を利用できること」	機器費用や運用費用削減の観点から、複数機能を有した製品で機器統合することが必要であると考えられるため。	仕様書の記述を変更しません。 情報セキュリティの高さと、それにかかる費用はトレードオフの関係にあります。内閣府としてこのNPO情報管理・公開システムの特性、予算を鑑みたところで、必要条件と思われるものが意見招請にかけた仕様であり、ご提案のあったものは、それに追加を提案するものと思慮されますが、それは上記の予算制約なども踏まえて考えると、あくまでも充分条件であり、必要条件とまでは言えません。 なお、当システムは将来的には政府共通プラットフォームへ移行することも想定しており、それを踏まえた提案をすることは妨げません。 また本調達は一般競争入札(総合評価落札方式)にて落札者を決定するため、仕様書で求める以上のスペックで提案していただくことも可能ですが、先に述べたように政府共通プラットフォームへはスタンダード環境ではなく、ライト環境で移行を行う可能性もあり、移行時に結果的にスケールダウンすることによって、スムーズな移行とならない提案を現時点で高く評価することは出来ないと考えているのでご注意ください。また総合評価の評価基準については公告時に公開するので改めてご確認ください。
2	P.17	41	詳細仕様 1.データセンター(ホスティング) 詳細仕様 (2)サイト構成 2)ファイアウォール	2	仕様追加:「インターネット接続回線の冗長利用機能を有すること」	機器費用削減の観点から、複数機能を有した製品で機器統合することが必要であると考えられるため。	仕様書の記述を変更しません。 情報セキュリティの高さと、それにかかる費用はトレードオフの関係にあります。内閣府としてこのNPO情報管理・公開システムの特性、予算を鑑みたところで、必要条件と思われるものが意見招請にかけた仕様であり、ご提案のあったものは、それに追加を提案するものと思慮されますが、それは上記の予算制約なども踏まえて考えると、あくまでも充分条件であり、必要条件とまでは言えません。 なお、当システムは将来的には政府共通プラットフォームへ移行することも想定しており、それを踏まえた提案をすることは妨げません。 また本調達は一般競争入札(総合評価落札方式)にて落札者を決定するため、仕様書で求める以上のスペックで提案していただくことも可能ですが、先に述べたように政府共通プラットフォームへはスタンダード環境ではなく、ライト環境で移行を行う可能性もあり、移行時に結果的にスケールダウンすることによって、スムーズな移行とならない提案を現時点で高く評価することは出来ないと考えているのでご注意ください。また総合評価の評価基準については公告時に公開するので改めてご確認ください。
3	P.18	6	詳細仕様 1.データセンター(ホスティング) 詳細仕様 (2)サイト構成 3)Webアプリケーションファイアウォール	2	仕様追加:「Web サイトの自動情報収集をおこなうWeb ポットの通信の識別機能を有すること」	現状のWebサイトへの攻撃状況を考慮し、セキュリティ対策機能の追加が必要であると考えられるため。	仕様書の記述を変更しません。 情報セキュリティの高さと、それにかかる費用はトレードオフの関係にあります。内閣府としてこのNPO情報管理・公開システムの特性、予算を鑑みたところで、必要条件と思われるものが意見招請にかけた仕様であり、ご提案のあったものは、それに追加を提案するものと思慮されますが、それは上記の予算制約なども踏まえて考えると、あくまでも充分条件であり、必要条件とまでは言えません。 なお、当システムは将来的には政府共通プラットフォームへ移行することも想定しており、それを踏まえた提案をすることは妨げません。 また本調達は一般競争入札(総合評価落札方式)にて落札者を決定するため、仕様書で求める以上のスペックで提案していただくことも可能ですが、先に述べたように政府共通プラットフォームへはスタンダード環境ではなく、ライト環境で移行を行う可能性もあり、移行時に結果的にスケールダウンすることによって、スムーズな移行とならない提案を現時点で高く評価することは出来ないと考えているのでご注意ください。また総合評価の評価基準については公告時に公開するので改めてご確認ください。
4	P.18	6	詳細仕様 1.データセンター(ホスティング) 詳細仕様 (2)サイト構成 3)Webアプリケーションファイアウォール	2	仕様追加:「Webサーバからクライアントへの通信を検査し、個人情報や機密情報などの情報がWebサーバから送信される事を防ぐ機能を有すること」	現状のWebサイトから情報漏えい事件を考慮し、セキュリティ対策機能の追加が必要であると考えられるため。	仕様書の記述を変更しません。 情報セキュリティの高さと、それにかかる費用はトレードオフの関係にあります。内閣府としてこのNPO情報管理・公開システムの特性、予算を鑑みたところで、必要条件と思われるものが意見招請にかけた仕様であり、ご提案のあったものは、それに追加を提案するものと思慮されますが、それは上記の予算制約なども踏まえて考えると、あくまでも充分条件であり、必要条件とまでは言えません。 なお、当システムは将来的には政府共通プラットフォームへ移行することも想定しており、それを踏まえた提案をすることは妨げません。 また本調達は一般競争入札(総合評価落札方式)にて落札者を決定するため、仕様書で求める以上のスペックで提案していただくことも可能ですが、先に述べたように政府共通プラットフォームへはスタンダード環境ではなく、ライト環境で移行を行う可能性もあり、移行時に結果的にスケールダウンすることによって、スムーズな移行とならない提案を現時点で高く評価することは出来ないと考えているのでご注意ください。また総合評価の評価基準については公告時に公開するので改めてご確認ください。

項	頁番号	行番号	項目	種別	意見	理由	回答
5	P.18	6	詳細仕様 1.データセンター(ホスティング) 詳細仕様 (2)サイト構成 3)Webアプリケーションファイアウォール	2	仕様追加:「WAF機能のほかにSSLアクセラレータ機能、ファイアウォール機能を統合でき、1筐体で両機能を利用できること」	機器費用や運用費用削減の観点から、複数機能を有した製品で機器統合することが必要であると考えられるため。	仕様書の記述を変更しません。 情報セキュリティの高さと、それにかかる費用はトレードオフの関係にあります。内閣府としてこのNPO情報管理・公開システムの特性、予算を鑑みたとこで、必要条件と思われるものが意見招請にかけた仕様であり、ご提案のあったものは、それに追加を提案するものと思慮されますが、それは上記の予算制約なども踏まえて考えると、あくまでも充分条件であり、必要条件とまでは言えません。 なお、当システムは将来的には政府共通プラットフォームへ移行することも想定しており、それを踏まえた提案をすることは妨げません。 また本調達は一般競争入札(総合評価落札方式)にて落札者を決定するため、仕様書で求める以上のスペックで提案していただくことも可能ですが、先に述べたように政府共通プラットフォームへはスタンダード環境ではなく、ライト環境で移行を行う可能性もあり、移行時に結果的にスケールダウンすることによって、スムーズな移行とならない提案を現時点で高く評価することは出来ないと考えているのでご留意ください。また総合評価の評価基準については公告時に公開するので改めてご確認ください。
6	16		詳細仕様 1.データセンター(ホスティング) 詳細仕様 (1)利用データセンター(ホスティング)ル	2	立地条件に「CASBEE(建築環境総合性能評価システム)の評価において『B+(良い)』以上の認定を受けている事」を追記する事が望ましいと考えます。	本案件においても省エネルギー政策への対応が必要と考えます。	仕様書の記述を変更せず、総合評価の加点項目として検討します。 本調達の目的を鑑みたとこに、CASBEE(建築環境総合性能評価システム)という基準が最適とは思えません。そのため仕様書の記述は変更しません。 データセンターの立地に関して、ISO14001の認証を取得している場合に技術点として加点することは検討いたします。
7	16	31	詳細仕様 1.データセンター(ホスティング) 詳細仕様 (1)利用データセンター(ホスティング)	2	立地条件に「内閣府の指導の下に作成されたハザードマップにおいて、データセンターの立地条件に対する安全性が客観的に明示されていること」を追記する事が望ましいと考えます。	災害時のデータセンターの停止リスクの軽減及びデータセンターへのアクセスを確保する為、各自治体のハザードマップとの照合は必要であると考えます。	仕様書の記述を変更せず、総合評価の加点項目として検討します。 本調達の目的を鑑みたとこにハザードマップとの照合まで必要とは考えていませんが、技術点として加点することは検討いたします。
8	17	13	詳細仕様 1.データセンター(ホスティング) 詳細仕様 (2)施設・マシンルーム条件 (h)	2	停電時の継続運用時間は「48時間」とするのが望ましいと考えます。	東日本大震災等の大規模災害時に非常用電源設備への燃料補給が24時間以内ではまもなく、停電となるケースが想定される為。	仕様書の記述は変更しません。 情報セキュリティの高さと、それにかかる費用はトレードオフの関係にあります。内閣府としてこのNPO情報管理・公開システムの特性、予算を鑑みたとこで、必要条件と思われるものが意見招請にかけた仕様であり、ご提案のあったものは、それに追加を提案するものと思慮されますが、それは上記の予算制約なども踏まえて考えると、あくまでも充分条件であり、必要条件とまでは言えません。 なお、当システムは将来的には政府共通プラットフォームへ移行することも想定しており、それを踏まえた提案をすることは妨げません。 また本調達は一般競争入札(総合評価落札方式)にて落札者を決定するため、仕様書で求める以上のスペックで提案していただくことも可能ですが、先に述べたように政府共通プラットフォームへはスタンダード環境ではなく、ライト環境で移行を行う可能性もあり、移行時に結果的にスケールダウンすることによって、スムーズな移行とならない提案を現時点で高く評価することは出来ないと考えているのでご留意ください。また総合評価の評価基準については公告時に公開するので改めてご確認ください。 停電時の継続運用時間は意見の通り48時間である方が望ましいです。ただし、本システムは将来的な政府共通プラットフォームへの移行を検討しており、PS-StandardではなくPF-Lite環境での移行もあり得ます。そのため現時点で仕様を必要以上に上げてしまうことは将来的な移行の妨げとなる可能性があり得ます。

項	頁番号	行番号	項目	種別	意見	理由	回答
9	17	13	詳細仕様 1.データセンター(ホスティング) 詳細仕様 (2)施設・マシンルーム条件 (h)	2	電源に関しては「特別高圧の受電が可能である事」を追記する事が望ましいと考えます。	送電線への落雷や強風による転電の発生リスクを下げる事や、停電時の復旧時間を早める事が可能である為。	仕様書の記述を変更しません。 情報セキュリティの高さと、それにかかる費用はトレードオフの関係にあります。内閣府としてこのNPO情報管理・公開システムの特性、予算を鑑みたとことで、必要条件と思われるものが意見招請にかけた仕様であり、ご提案のあったものは、それに追加を提案するものと思慮されますが、それは上記の予算制約なども踏まえて考えると、あくまでも充分条件であり、必要条件とまでは言えません。 なお、当システムは将来的には政府共通プラットフォームへ移行することも想定しており、それを踏まえた提案をすることは妨げません。 また本調達は一般競争入札(総合評価落札方式)にて落札者を決定するため、仕様書で求める以上のスペックで提案していただくことも可能ですが、先に述べたように政府共通プラットフォームへはスタンダード環境ではなく、ライト環境で移行を行う可能性もあり、移行時に結果的にスケールダウンすることによって、スムーズな移行とならない提案を現時点で高く評価することは出来ないと考えているのでご留意ください。また総合評価の評価基準については公告時に公開するので改めてご確認ください。
10	17	27	詳細仕様 1.データセンター(ホスティング) 詳細仕様 (2)施設・マシンルーム条件 (r)	2	個人の認証方式として「生体認証」の採用が望ましいと考えます。	ICカードやパスワードを用いた個人認証では、なりすましやICカードの紛失による侵入を避ける事が出来ず、人の生体的な特徴・特性を用いて行う生体認証により、セキュリティリスクを軽減する事が可能な為。	仕様書の記述は変更しません。 「平成28年度版府省庁対策基準策定のためのガイドライン(内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター平成28年8月31日)の「第6部情報システムのセキュリティ要件」の「基本対策事項」では以下の記述があり、必ずしも生体認証までを必須とはしていません。 ---(引用)--- 【基本対策事項】 <6.1.1(1)(a)関連> 6.1.1(1)-1 情報システムセキュリティ責任者は、利用者が正当であることを検証するための主体認証機能を設けるに当たっては、以下を例とする主体認証方式を決定し、導入すること。 a) 知識(パスワード等、利用者本人のみが知り得る情報)による認証b) 所有(電子証明書を格納するICカード、ワンタイムパスワード生成器、利用者本人のみが所有する機器等)による認証 c) 生体(指紋や静脈等、本人の生体的な特徴)による認証 6.1.1(1)-2 情報システムセキュリティ責任者は、主体認証情報としてパスワードを使用し、利用者自らがパスワードを設定することを可能とする場合には、辞書攻撃等によるパスワード解析への耐性を考慮し、文字の種類や組合せ、桁数等のパスワード設定条件を利用者に守らせる機能を設けること。 これを受けて、本調達では生体認証を必須とまではしません。 また本調達は一般競争入札(総合評価落札方式)にて落札者を決定するため、仕様書で求める以上のスペックで提案していただくことも可能ですが、先に述べたように政府共通プラットフォームへはスタンダード環境ではなく、ライト環境で移行を行う可能性もあり、移行時に結果的にスケールダウンすることによって、スムーズな移行とならない提案を現時点で高く評価することは出来ないと考えているのでご留意ください。また総合評価の評価基準については公告時に公開するので改めてご確認ください。
11	17	27	詳細仕様 1.データセンター(ホスティング) 詳細仕様 (2)施設・マシンルーム条件 (r)	2	利用者行動の証跡管理においては「建物入口から機器設置室までの間において、常時警備員による入退室管理が24時間365日稼働していること」を追記する事が望ましいと考えます。	左記の対応により、データセンターへの接近者の監視や共連れの防止を目的とし、物理的な侵入における有事の際には即位対応が可能になる為。	仕様書の記述を変更せず、総合評価の加点項目として検討します。 情報セキュリティの高さと、それにかかる費用はトレードオフの関係にあります。内閣府としてこのNPO情報管理・公開システムの特性、予算を鑑みたとことで、必要条件と思われるものが意見招請にかけた仕様であり、ご提案のあったものは、それに追加を提案するものと思慮されますが、それは上記の予算制約なども踏まえて考えると、あくまでも充分条件であり、必要条件とまでは言えません。 なお、当システムは将来的には政府共通プラットフォームへ移行することも想定しており、それを踏まえた提案をすることは妨げません。 また本調達は一般競争入札(総合評価落札方式)にて落札者を決定するため、仕様書で求める以上のスペックで提案していただくことも可能ですが、先に述べたように政府共通プラットフォームへはスタンダード環境ではなく、ライト環境で移行を行う可能性もあり、移行時に結果的にスケールダウンすることによって、スムーズな移行とならない提案を現時点で高く評価することは出来ないと考えているのでご留意ください。また総合評価の評価基準については公告時に公開するので改めてご確認ください。

項	頁番号	行番号	項目	種別	意見	理由	回答
12	17	29	詳細仕様 1.データセンター(ホスティング) 詳細仕様 (2)施設・マシンルーム条件 (s)	2	入館、入退室の記録方法に「監視カメラでの常時監視及び画像記録の保存が可能である事」を追記する事が望ましいと考えます。	不正な物理的な侵入を抑止する為、監視カメラによる無死角の映像監視を行う事で、より強固なセキュリティを築く事が可能となす。	仕様書の記述を変更せず、総合評価の加点項目として検討します。 情報セキュリティの高さと、それにかかる費用はトレードオフの関係にあります。内閣府としてこのNPO情報管理・公開システムの特性、予算を鑑みたとこで、必要条件と思われるものが意見招請にかけた仕様であり、ご提案のあったものは、それに追加を提案するものと思慮されますが、それは上記の予算制約なども踏まえて考えると、あくまでも充分条件であり、必要条件とまでは言えません。 なお、当システムは将来的には政府共通プラットフォームへ移行することも想定しており、それを踏まえた提案をすることは妨げません。 また本調達是一般競争入札(総合評価落札方式)にて落札者を決定するため、仕様書で求める以上のスペックで提案していただくことも可能ですが、先に述べたように政府共通プラットフォームへはスタンダード環境ではなく、ライト環境で移行を行う可能性もあり、移行時に結果的にスケールダウンすることによって、スムーズな移行とならない提案を現時点で高く評価することは出来ないと考えているのでご留意ください。また総合評価の評価基準については公告時に公開するので改めてご確認ください。
13	37	5	詳細仕様 10.監視・運用・保守要件 (1)サーバ監視要件 1)	2	監視方法として「24時間365日、自動で監視を行うこと」に加えて「24時間365日、有人による監視・運用を行うこと」を追記する事が望ましいと考えます。	有人による監視・運用を行うことにより、障害発生から問題の解決までを迅速かつ柔軟に行う事が可能となる為。	仕様書の記述は変更しません。 本調達の目的を達するためには、「有人による」監視・運用であるに関わらず、24時間365日障害発生時に迅速な対応が可能であることが要件であると考えます。また有人による監視にはそれ相応のコストが想定され、限られた予算の中での調達であるため、今回は必須とはしません。
14	9	18	10.応札条件	2	(6)について、「そのため本調達の請負事業者についても政府共通プラットフォームへWebシステムを移行した実績を有すること。」と記載を変更すべきかと存じます。	次回リプレース時の政府共通プラットフォームへの移行を問題なく実施する為です。	仕様書の記述は変更せず、総合評価の加点項目として検討します。 応札条件であるため入札を考える者の間口を不当に狭めてしまわないよう総合的に勘案した結果、仕様書の記載に落ち着いた経緯があります。ただし、政府共通プラットフォームへの移行の実績がある場合には技術等提案書において、それを証明出来る者を加点にて評価することを想定しています。
15	9	5	10.応札条件	2	応札条件に下記の要件を追加すべきかと存じます。 「プロジェクトメンバーには、以下の資格を有するものを1名以上参加させること。全ての資格を有する1名でもそれぞれの資格を有する1名ずつでもプロジェクトメンバーの何れかのもので①②③の資格を1つずつ有していれば可とする。」 ①情報セキュリティスペシャリスト ②ネットワークスペシャリスト ③データベーススペシャリスト	①は本システムの構築・移行・運用において、情報資産の機密性・完全性・可用性の確保・維持を実施する担当者のスキルを担保する為です。 ②、③は本システムの適切な設計・構築を行う上で、担当者のスキルを担保する為です。	仕様書の記述を変更しません。 仕様書では、以下のとおり記述しており、仮に認証を受けていない場合であっても、同等の運用を証明できる書類の提示を求めているところであり、それで本調達の目的や予算に照らして充分であるとの判断からです。 ----- (引用) ----- (4) 本業務の実施予定組織・部門がISO9001の認証を受けている、もしくは同等の品質マネジメントシステムを運用していること。なお、認証を受けていない場合は運用を証明できる書類を提出すること。 (5) 本業務の実施予定組織・部門が情報セキュリティマネジメント(ISMS)適合性評価制度の認証を受けている、又は、この認証の同一の分野において認証を取得していると同等の管理手法をとることができること。なお認証を受けていない場合は運用を証明できる書類を機能証明書に添付して提出すること。 (7) 検査チームは情報セキュリティ検査に必要な知識及び経験を持っていること。本調達と同等規模の業務経験等を本業務の実施組織・部門が自らの経験として有していることを示す資料(実績を含む)を提出すること。 -----

項	頁番号	行番号	項目	種別	意見	理由	回答
16	16	31	詳細仕様 1.データセンター(ホスティング) 詳細仕様 2)施設・マシンルーム条件	2	施設・マシンルームに下記の要件を追加すべきかと存じます。 「利用データセンターは提案事業者のバックボーン上に設置されていること。もしくは提案事業者自身が運用するデータセンターであること。」	通信障害の原因となり得るバックボーンから回線、データセンターまでを一元的に管理・把握することで、障害発生時に原因の切り分け・対応を速やかに実施する為です。	仕様書の記述を変更しません。 「提案業者のバックボーン上」となると利用データセンターが電気通信事業者(通信キャリア)に限定されてしまいかねず、本調達の目的に照らした際に入札を考える者にとって不当な参入障壁となる恐れがあるためです。
17	16	14	詳細仕様 1.データセンター(ホスティング) 詳細仕様 1)立地条件	4	(a)内閣府(永田町1-6-1)から100km圏内であること。 上記の要件に、「また、データセンターの所在地について分かる資料等の証明資料を提出すること。」という文言を追加すべきかと存じます。	提案内容が仕様を満たしているかの証明の為です。	仕様書の記述を変更しません。 記述等提案書の記述例にてご連絡する予定です。
18	25	20	詳細仕様 4.アプリケーションの改修 10)	2	JIS X 8341-3:2010についての記載があるが JIS X 8341-3:2016の方が望ましいかと存じます。 (他頁も同様)	「JIS X 8341-3:2010」は2016年3月に改正され「JIS X 8341-3:2016」となった為です。	誤記であるため仕様書の記述を変更します。
19	42	29	詳細仕様 11.業務支援作業 (9)	3	「操作マニュアルのメンテナンス」とあるが「操作マニュアル等のメンテナンス」と修正した方が良いかと存じます。	要求仕様を明確にする為です。	仕様書の記述を変更しません。 提案理由では「要求仕様を明確にするため」とありますが、「等」が含まれることによって要求仕様はむしろ不明確になると思えるためです。

注) 1. 種別欄には、意見の種類を以下から選択して、その番号を記載すること。
[1. 要求水準を下げる 2. 要求水準を上げる 3. 文章だけを修正する 4. その他]
2. 意見及び理由は、明確かつ簡潔に記載すること。
3. 本様式の変更は行わないこと。
4. 電子媒体(CD-R等)も併せて提出のこと。