

# 認知症高齢者グループホーム、有料老人ホームにおける防火対策の状況

## ○ 消防用設備等の設置状況、防火管理及び防災物品の基準

	【消防法施行令別表第1(6)項ロ】 認知症高齢者グループホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)	【消防法施行令別表第1(6)項ハ】 有料老人ホーム(消防法施行令別表第1(6)項ロに該当するものを除く。)
消火器具	全て	150㎡以上
自動火災報知設備	全て	300㎡以上
火災通報装置	全て	500㎡以上
屋内消火栓設備	700㎡以上	700㎡以上
スプリンクラー設備	275㎡以上	6000㎡以上
誘導灯	全て	全て
防火管理	利用者及び職員の合計が10人以上	利用者及び職員の合計が30人以上
防災物品の使用義務	全て	全て

※防災物品・・・カーテン・じゅうたん等のうち一定以上の防災性能を有するものをいう。

# 小規模社会福祉施設等に係る実態調査について

## 調査の概要

認知症高齢者グループホームをはじめとする入所や宿泊を伴う小規模社会福祉施設を対象とし、スプリンクラー設備の設置状況や防火管理の状況について実態調査を行うもの

## 調査項目等

○主な調査対象 消防法施行令別表第1(6)口に掲げる防火対象物で1000㎡未満のもの 等

老人福祉施設	障害者・障害児施設	その他
老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、認知症高齢者グループホーム	障害児入所施設、障害者支援施設、障害者短期入所施設、障害者ケアホーム	救護施設 乳児院

○主な調査項目

- 施設の種別、延べ面積、収容人員
- スプリンクラー設備の有無・種類
- 防火管理者選任・消防計画作成の有無
- 直近1年間の消防訓練有無 等

○調査時期

調査開始:2月22日 調査時点:2月22日時点で把握しているもの

※調査結果については、現在取りまとめ中

# 長崎市認知症高齢者グループホーム火災の概要等

## 火災の概要

- 発生日時：平成25年2月8日(金) 時刻は調査中
- 発生場所：グループホームベルハウス東山手（長崎県長崎市東山手町6番16号）
- 建物用途：複合用途（グループホーム、事務所、住宅）  
※ 消防法施行令別表第1(16)項イに該当
- 施設概要等：昭和40年11月18日に建築 鉄骨造一部木造(4階建て)
- 延べ面積：グループホーム部分(1、2階)の延べ面積は259.64㎡  
(建物全体は529.4㎡)
- 消防用設備等：消火器、自動火災報知設備、誘導灯、消防機関へ通報する火災報知設備
- 焼損程度：部分焼(焼損床面積については、現在調査中)
- 人的被害：死者5名 負傷者7名（重症：男1、中等症：女4、軽症：男1女1）
- 出火原因：現在調査中

## (参考) 認知症高齢者グループホームに係る消防法令上の主な安全対策

消火器	構造・面積にかかわらず全て
スプリンクラー設備	延べ面積275㎡以上の施設
自動火災報知設備	構造・面積にかかわらず全て
消防機関へ通報する火災報知設備	構造・面積にかかわらず全て
防火管理者の選任・消防計画の作成	収容人員10人以上

# 長崎市認知症高齢者グループホーム火災を踏まえた対応等

## 認知症高齢者グループホーム等火災対策検討部会

平成25年2月8日に発生した長崎県長崎市の認知症高齢者グループホーム火災を踏まえ、認知症高齢者等が入所する施設における火災対策のあり方について検討するため、消防庁が主催する「予防行政のあり方に関する検討会」の下に「認知症高齢者グループホーム等火災対策検討部会」を開催。

### 1 主な検討項目

- (1) 認知症高齢者グループホーム「ベルハウス東山手」火災の概要と課題の整理
- (2) 認知症高齢者グループホーム等における防火対策のあり方

### 2 検討委員 (敬称略)

室崎 益輝	ひょうご震災記念21世紀研究機構副理事長
荒井 伸幸	東京消防庁予防部長
石崎 和志	国土交通省住宅局建築指導課建築物防災対策室長
上田 孝志	札幌市消防局予防部長
榎 一郎	千葉市消防局予防部長
勝又 浜子	厚生労働省老健局高齢者支援課認知症・虐待防止対策推進室長
河村 真紀子	主婦連合会事務局次長
佐々木 勝則	公益社団法人日本認知症グループホーム協会常務理事
佐々木 美香子	札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課事業指導担当課長
次郎丸 誠男	危険物保安技術協会特別顧問(元消防研究所所長)
野村 勲	元国際医療福祉大学大学院教授
伯川 秀人	長崎市消防局予防課長
山田 常圭	消防庁消防研究センター上席研究官

### 3 スケジュール

平成25年5月24日に第2回を開催予定、夏までをめぐりに一定の方向性を取りまとめ予定